

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая  
городская поликлиника №4»



М.М. Гулевская

2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГУЗ «Липецкая городская  
поликлиника № 4»  
N 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4».
- 1.2. Адрес объекта 398043, г.Липецк, ул. Гагарина, д. 139.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 6314,4 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5205 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2020  
(проектная документация на капитальный ремонт поликлиники № 13602  
разработана ООО «Промгражданпроект» г. Липецк от 2013 г.)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2021  
(проектная документация на капитальный ремонт поликлиники № 13602  
разработана ООО «Промгражданпроект» г. Липецк от 2013 г.)
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение  
здравоохранения « Липецкая городская поликлиника № 4», ГУЗ «Липецкая ГП №  
4»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 398043, Липецкая обл, Липецк  
г, Гагарина ул, 139
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление здравоохранения  
Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 398050, г. Липецк, ул.  
Зегеля, д.6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(но обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление медицинской деятельности;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О-н; О-в);
- нарушениями зрения (С-п; С-ч);
- нарушениями слуха (Г-п; Г-ч);
- нарушениями умственного развития (У).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На остановочных пунктах «ул. Титова» вблизи ГУЗ «Липецкая ГП № 4»

осуществляют высадку пассажиров:

- автобусы большой и средней вместимости: №№ 1; 3; 11; 17; 17а; 24; 105к; 119; 179; 311; 317; 323; 324

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.;

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да;

3.2.4. Перекрестки: нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1</sup>
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	«А»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»

6	с нарушениями умственного развития	«А»
---	------------------------------------	-----

*Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".*

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на « 08 » 12 20 21 г.\*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>2</sup>							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в г.ч. пути эвакуации)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»: при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:  
- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-ин** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на « 08 » 12 20 21 г.\*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)									
2 этапа (отложенных работ)									
3 этапа (итоговых работ)									

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью, **ДЧ** - доступно

частично: **ДУ-им** – доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте:

**ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

### 3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов ( \_\_\_\_\_ год), в целевую программу ( \_\_\_\_\_ год)

### 3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 10.12.2021 г.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается в замене тактильной плитки в рамках текущего ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ 2022 г. в рамках исполнения программы ремонтов

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

соответствие здания требованиям ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

<https://zhit-vmeste.ru/map/>  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки


**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**  
- Сайте организации (адрес) http://www.lip4.ru

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

1. Акт обследования доступности ГУЗ Поликлиника №4 от 09.12.2021 г.

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель

  
Подпись

Беккер Г.А. – заместитель главного врача  
ФИО, должность


Члены  
комиссии:

  
Подпись

Кислова М.А. – заместитель главного врача  
ФИО, должность

  
Подпись

Велибекова Л.В. – главная медицинская сестра  
ФИО, должность

  
Подпись

Василенко А.С. – старшая медицинская сестра  
ФИО, должность

  
Подпись

Ретунский О.В. – начальник АХО  
ФИО, должность

  
Подпись

Немцев В.А. – специалист по охране труда  
ФИО, должность




Акт  
обследования доступности ГУЗ Поликлиника №4 г. Липецк, ул. Гагарина, д.139

г. Липецк

« 09 » декабря 2021 г.

Комиссия, назначенная приказом главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» от 08.12.2021 г. № 187 провела обследование здания и прилегающей территории на предмет доступности малоподвижных групп населения и их соответствия требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». Результаты обследования отражены в нижеприведенной таблице.

№ п/п	Требования к доступности объектов и услуг для инвалидов	Обеспеченность доступности объектов и услуг (да, нет, частично)	Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями)	Фото
-------	---	---	--	------

1.	<p>Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами</p> <p>Указать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта</p>	Да	<p>Василенко Анна Сергеевна тел. 8 915 550 70 94</p>	
2.	<p>Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта)</p>	Да		 



3. Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У)



Имеются пандусы, поручни, кнопка вызова помощи


Да












				
4.	Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг	Да	Имеется доступ к регистратуре, регистратуре рентген кабинета и флюорографии	



5.	Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У)	Да	Санузел расположен на 2 этаже в хирургическом отделении	
6.	Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.)	Да		

				
7.	Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля	Да		
				

				
8.	<p>Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов</p>	<p>Да</p>	<p>Терминал размещен на доступном уровне</p>	

				
9.	Проведен инструктаж сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	Да		
10.	Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг  Указать номер телефона	Да	<p>Два кресла, по звонку выходит регистратор для сопровождения</p> <p>Василенко Анна Сергеевна тел. 8 915 550 70 94</p>	

	<p>специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов</p>			 
<p>11.</p>	<p>Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка</p>	<p>Да</p>	<p>В регистратуре имеется спецоборудование</p>	

				
<p>12.</p>	<p>Дополнительная информация о доступности на объекте</p>		<p>Имеются указатели мест для проезда инвалидов, тактильная плитка.</p> <p>Тактильная плитка имеет локальные повреждения, местами отсутствует. Рекомендовано заменить тактильную плитку.</p>	


13.	Итоговая информация о доступности объекта для инвалидов категорий К, О, С, Г, У		Объект доступен для инвалидов категорий К, О, С, Г, У	
-----	---	--	---	--

Председатель


  
Подпись

Беккер Г.А. – заместитель главного врача  
ФИО, должность


Члены комиссии:

  
Подпись

Кислова М.А. – заместитель главного врача  
ФИО, должность

  
Подпись

Велибекова Л.В. – главная медицинская сестра  
ФИО, должность

  
Подпись

Василенко А.С. – старшая медицинская сестра  
ФИО, должность

  
Подпись

Ретунский О.В. – начальник АХО  
ФИО, должность

  
Подпись

Немцев В.А. – специалист по охране труда  
ФИО, должность